



RENVOOI

UITWENDE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE
 STAAL PROEFLAAT 18-20MM TRINGES 10MM, DAMPPOORLATENDE FOEJE, STIJL EN REGELWERK 38x38x4MM VV SCALATE 60MM BC 2, M/K/W, 10MM PRAAFPLAAT, DAMPREMENDE FOEJE, OPSPLAAT 12MM
 BETONWERK IN HET WERK GESTORT
AFZIEKPLAAT MECHVENTILATE
 KLEEDPLAAT 14 SMAS
 DOELRUIMTE 14 SMAS
 TOILET 17 SMAS
 HEMELWATERAFVOERER
 CI-AFTEL
 MV LANT
 DUBBELGLAS HR++ KRYPTON GAS GEVULD U-waarde 1.0W/m²K draaiende 68mm U-waarde 1.35W/m²K vaste 68mm U-waarde 1.25W/m²K
 OPSTELPLAATS ROEKLAFST
 OPSTELPLAATS KOOKTOESTEL
 OPSTELPLAATS METERSKAF
 KOOKWELDER AANDELIJDT OP LICHTNET CONFORM NEN 2655
 DEUR DIE ZELFSLUITEND IS UITGEVOERD EN IN COMBINATIE MET HET KOUZEN EEN BRANDWERENDEDEELT VAN TENMINSTE 30MINUTEN
 DEUR DIE ZELFSLUITEND IS UITGEVOERD EN IN COMBINATIE MET HET KOUZEN EEN BRANDWERENDEDEELT VAN TENMINSTE 60MINUTEN
 HET GEBOUW OMKANT DE VOLGENDE GEBRUIKSFUNCTIES: MET DE OMSCHRIJVENDE BEZETTINGSGRAADEN:
 -GEZONDHEIDSFUNCTIE B4
 -ALTERNATIEVFUNCTIE B3
 -OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE B5
 DE STAALCONSTRUCTIE IN DE LENTE BEZIT EEN BRANDWERENDEDEELT VAN 60 MINUTEN VOLGENS DE NEN 6088 OF DE NEN 6072
 DE BRANDWERENDEDEELT VAN DOORWAAKINGEN DOOR BRANDVEERENDE WANDEN OF VLOEREN IS GELIJK AAN DIE VAN DE DESBETREFFENDE WAND OF VLOER E.A. CONFORM DE NEN 6088 OF DE NEN 6072
 DE BRANDWERENDE WANDEN LOFEN DOOR TOT DE ONDERKANT VAN DE DOORCONSTRUCTIE
 DE ISOLATIEMATERIALEN VAN HET DAK IS VAN EEN ONTBREKBAARE KWALITEIT CONFORM NEN 6064 OF NEN 13001-1 op 96mm 1046 B6
 VLUCHTFREED VERLICHTINGSARMATUREN UITGEVOERD VAN DE SYMBOLLEN LIT EN MODULOFGANG CONFORM DE FACTORRAMEN ZODANIG VERMELD IN DE NEN 6088
 PROJECTIEERING CONFORM HOOFDSTUK 11 VAN HET BOEKWERK BRANDVEILIGHEIDSMINISTRATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BRANDVEILIGHEID EN RAAMPENBESTRIJDING (NVRB), 1E DRUK SEPTEMBER 2002 EN DE NENEN 1838
 ALGEMENE NOOVERVLICHTINGSMINISTRATIE VOLGENS NEN 1838
 DEUR ZONDER SLEUTEL TE OPENEN IN VLUCHTRICHTING
 SCHUWRELUISER GEVULD MET TENMINSTE 6LITER BLUWGLASWOL VELDRE VOLDOET AAN NEN 2599
 BRANDGLASWOL 20METER 34 WELKE VOLDOET AAN NEN 6713
 DE LUCHTREGELINGENDE VENTILATE INSTALLATE MOET VOLGGEN AAN HET GESTELDE IN HOOFDSTUK 13 VAN HET BOEKWERK BRANDVEILIGHEIDSMINISTRATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BRANDVEILIGHEID EN RAAMPENBESTRIJDING (NVRB), 1E DRUK SEPTEMBER 2002

OPPERVLAKTEN/RUIMTEBENOEMINGEN/BOUWBSLUIT

RUIMTENUMMER	RUIMTE BOUWBSLUIT	OPPERVLAKTE M²	FUNCTIE	BEZETTINGSGRAAD
1	VERBLIJFSRUIMTE	19.8	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
2	BADRUIMTE	4.5	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
3	VERBLIJFSRUIMTE	13.0	BIJENKOMSTFUNCTIE	B3
4	VERBLIJFSRUIMTE	1.0	BIJENKOMSTFUNCTIE	B3
5	SPEELKAMER	1.0	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
6	KANTOOR	1.5	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
7	MVA-TOLETRUIMTE	3.6	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
8	TOILETRUIMTE	2	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
9	TOILETRUIMTE	2	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
10	KANTOOR	1.6	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
11	KANTOOR	1.6	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
12	VERKEERSRUIMTE	4.1	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
13	METERRUIMTE	0.7	OVERIGE GERUKERSFUNCTIE	B5
14	VERKEERSRUIMTE	1.69	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
15	BADRUIMTE	5.9	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
16	BERGRUIMTE	5.9	OVERIGE GERUKERSFUNCTIE	B5
17	VERBLIJFSRUIMTE	5.0	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
18	TOILETRUIMTE	1.5	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
19	TECHNISCHE RUIMTE	1.5	OVERIGE GERUKERSFUNCTIE	B5
20	VERBLIJFSRUIMTE	5.0	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
21	VERKEERSRUIMTE	1.45	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4
22	BERGRUIMTE	1.5	OVERIGE GERUKERSFUNCTIE	B5
23	VERKEERSRUIMTE	1.03	GEZONDHEIDSFUNCTIE	B4

TOTAAL GEBRUIKSOPPERVLAKTE 1872M²
 TOTAAL VERBLIJFSGEBED 1182M² minimaal vereist 55% van 1872m²=1092,6m² < 1182m²
 TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAKTE 2069M²
 PERCELSOPPERVLAKTE 2069M²

FORMULEBOUW
SPECIALIST IN TIJDELIJKE HUWSTING

FORMULEBOUW
 Postbus 370 7300AA
 Tel 055-2300811 Fax 055-2350505
 Email info@formulebouw.nl
 Internet www.formulebouw.nl

Wijzigingsdatum:
 A. E
 B. F
 C. G
 D. H

Datum: 01-06-2011

Status: DEFINITIEF

Schaal: 1:100

Formaat: 700x1189mm

Tek.nr.: B.01

Project: Tijdelijke huwsting Sala Gratia
Onderteel: Omgevingsvergunning
Opdr.gaver: Stichting Zorgpartners Midden Holland
Werknr.: KP 173 **Projnr.:** 11301

PLATGROND BEGANEGROUND